



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 12.02.2018 № 35-р  
306800, Курская область, пос. Горшечное

**Об утверждении технологического порядка  
подключения помещения КСА ГАС «Выборы»  
к источнику резервного электроснабжения**

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального Закона № 20-ФЗ от 10.01.2003 года «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», письмом ФЦИ при ЦИК Российской Федерации № 17-05/164 от 18.01.2018 года, во исполнение письма председателя избирательной комиссии Курской области от 22.01.2018 № 01-26/120, норм эксплуатационной документации, а также в целях обеспечения бесперебойной работы комплекса систем автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» на территории Горшеченского района:

1. Утвердить прилагаемый технологический порядок подключения помещения КСА ГАС «Выборы» к источнику резервного электроснабжения.
2. Назначить ответственным в случае отключения электроэнергии за исполнением технологического порядка директора МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Администрации Горшеченского района Н.И.Сумина.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. Первого заместителя Главы Администрации Горшеченского района, Управляющего делами - Гребёнкина В.Ф.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Горшеченский район».

Глава Горшеченского района

Ю.М. Америк

**Технологический порядок подключения помещения КСА ГАС «Выборы» к источнику резервного электроснабжения.**

**1. Основные положения.**

Следующий технологический порядок подразумевает под собой подключение помещения комплекса систем автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» к источнику резервного электроснабжения на случай отключения основного источника электропитания.

Помещение КСА ГАС «Выборы» располагается в кабинете № 17 на 1 этаже администрации Горшеченского района Курской области по адресу: Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, 28.

Ответственным за работу КСА ГАС «Выборы» является сотрудник управления информационного центра Избирательной комиссии Курской области.

**2. Перечень и место хранения технологического оборудования.**

Перечень аппаратного и технологического оборудования включает в себя следующие компоненты:

- модель (бензогенератор, BS -6600), мощность - 5.7 kW;
- емкость с топливом (АИ-92).

Все вышеперечисленное оборудование хранится в специальном помещении рядом с зданием Администрации Горшеченского района Курской области по адресу: Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, 28. Беспрепятственный доступ в помещение обеспечивает ответственное лицо за исполнением технологического порядка.

**3. Порядок подключения помещения КСА ГАС «Выборы».**

При получении информации от сотрудника управления информационного центра Избирательной комиссии Курской области о запланированном, аварийном отключении электроэнергии, ответственным лицом проводятся следующие действия:

- 3.1 проводится проверка работоспособности бензогенератора;
- 3.2 от щита электроснабжения Администрации Горшеченского района Курской области принудительно отключаются иные потребители электроэнергии;
- 3.3 производится запуск бензогенератора;
- 3.4 подключается к источнику резервного электроснабжения помещение КСА ГАС «Выборы».

Время нахождения помещения КСА ГАС «Выборы» без электропитания не должно превышать 30 минут (время работы источника бесперебойного питания телекоммуникационного шкафа).