



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.06.2019 № 93-р

**Об утверждении технологического порядка
подключения помещения КСА ГАС «Выборы»
к источнику резервного электроснабжения**

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального Закона № 20-ФЗ от 10.01.2003 года «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», письмом ФЦИ при ЦИК Российской Федерации № 17-05/164 от 18.01.2018 года, норм эксплуатационной документации, а также в целях обеспечения бесперебойной работы комплекса систем автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» на территории Горшеченского района:

1. Утвердить прилагаемый технологический порядок подключения помещения КСА ГАС «Выборы» к источнику резервного электроснабжения.
2. Назначить ответственным в случае отключения электроэнергии за исполнением технологического порядка директора МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Администрации Горшеченского района Н.И.Сумина.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Горшеченского района, Управляющего делами - Гребёнкина В.Ф.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Горшеченский район».

Глава Горшеченского района

Ю.М. Америк

Приложение

Технологический порядок подключения помещения КСА ГАС «Выборы» к источнику резервного электроснабжения.

1. Основные положения.

Следующий технологический порядок подразумевает под собой подключение помещения комплекса систем автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» к источнику резервного электроснабжения на случай отключения основного источника электропитания.

Помещение КСА ГАС «Выборы» располагается в кабинете № 17 на 1 этаже администрации Горшеченского района Курской области по адресу: Курская область, Горшеченский район, п.Горшечное, ул.Кирова, 28.

Ответственным за работу КСА ГАС «Выборы» является сотрудник управления информационного центра Избирательной комиссии Курской области.

2. Перечень и место хранения технологического оборудования.

Перечень аппаратного и технологического оборудования включает в себя следующие компоненты:

- модель (бензогенератор, *ULTRA PG-2700*), мощность - 2.5 kW;
- электрический провод (сечением 2*2,5 и длиной 30 м.)
- емкость с топливом (*АИ-92*).

Все вышеперечисленное оборудование хранится в помещении цокольного этажа (подвале) здания Администрации Горшеченского района Курской области по адресу: Курская область, Горшеченский район, п.Горшечное, ул.Кирова, 28. Беспрепятственный

доступ в помещение обеспечивает ответственное лицо за исполнением технологического порядка.

3. Порядок подключения помещения КСА ГАС «Выборы».

При получении информации от сотрудника управления информационного центра Избирательной комиссии Курской области о запланированном, аварийном отключении электроэнергии, ответственным лицом проводятся следующие действия:

- 3.1 дизельный электрогенератор извлекается на улицу;
- 3.2 проводится проверка работоспособности дизельного электрогенератора;
- 3.3 от щита электроснабжения Администрации Горшеченского района Курской области принудительно отключаются иные потребители электроэнергии;
- 3.4 прокладывается электрический провод между дизельным электрогенератором и щитом электроснабжения администрации;
- 3.5 производится запуск электрогенератора;
- 3.6 подключается к источнику резервного электроснабжения помещение КС4 ГАС «Выборы».

Время нахождения помещения КСА ГАС «Выборы» без электропитания не должно превышать 30 минут (время работы источника бесперебойного питания телекоммуникационного шкафа).